


- 5 DEC. 2011

DIRECTEURSBRIEF

Directie RMW



11119089

Zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / mede paraaf

Afdelingshoofd		datum	paraaf
Fin. Toets		datum	
Jur. toets		datum	paraaf
Directeur		datum	paraaf

Besluit

Brief verzenden met advies aan de gemeente voor een bijdrage in de omgevingsvergunning

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
Daniel Voorwerk	MHY	(0118) 63 11 47	01-12-2011

geadresseerde

bericht op brief van

adressering

kenmerk geadresseerde

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Terneuzen
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

bijlage(n)

onderwerp


aanwijzingen

verwerkt registratuur

paraaf

uiterste verzenddatum

- 5 DEC. 2011



5 december 2011

tekstverwerking

paraaf

verzenddatum brief

paraaf

6 dec 

6/12/11 

opm. verzending

paraaf

collationeren

paraaf

terug naar ambtenaar J/N
NEE

paraaf

Naar TVC gekopieerd.d.d.
01-12-2011

documentnaam
advies DNWB.doc

verzenden afschriften aan 

nummers bijlagen

1. H. Sastroredjo

2. d. Voorwerk

3.

4.

5.

6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

1 december
2011

p:\tvc-map\rmw\mhy\advies dnwb.doc

bericht op brief van: - Het college van Burgemeester en Wethouders
uw kenmerk: - van de gemeente Terneuzen
ons kenmerk: t.a.v. dhr. M. van Doeselaar
afdeling: Milieuhygiëne Postbus 35
bijlage(n): 1 4530 AA Terneuzen
behandeld door: Daniel Voorwerk
doorkiesnummer: (0118) 63 11 47
onderwerp: Advies inzake aanvraag omgevingsvergunning Delta Netwerk Bedrijf HVS Terneuzen

verzonden: Middelburg, 1 december 2011

Geachte heer van Doeselaar,

Per e-mail van 21 november 2011 heeft u ons verzocht om advies inzake een aanvraag om omgevingsvergunning van Delta Netwerkbedrijf, voor de plaatsing van een aardingstransformator in het Hoofdverdeelstation te Terneuzen. Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het onderdeel milieu.

Aan deze brief is een bijlage toegevoegd welke dient als bijdrage aan de omgevingsvergunning voor wat betreft het onderdeel milieu. Separaat aan deze brief zal een e-mail verzonden worden met onze bijdrage in Word-format.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar.

Hoogachtend,

mevr. ing. I. Jansen
Hoofd afdeling Milieuhygiëne

BIJLAGE 1

1. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft mede betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

De aanvraag heeft betrekking op het bijplaatsen van een ster-driepunt transformator in het 10kV gebouw van het hoogspanningsstation Terneuzen, in verband met verandering van het aardingssysteem van het 10 kV distributienetwerk.

De aanvraag is beoordeeld voor het aanpassen of veranderen van een inrichting;

- het bijplaatsen van een sterpunt-transformator in het bestaande 10kV gebouw;
- de reeds aanwezige lek-opvangcapaciteit is voldoende om lekkage van de bij te plaatsen installatie op te kunnen vangen;
- de installatie staat in pandig opgeteld, er vindt geen geluidstoename plaats.

Gezien de aard van de verandering binnen de inrichting concluderen wij dat deze wijzigingen geen milieugevolgen hebben.

bericht op brief van:	-	het college van burgemeester en wethouders
uw kenmerk:	-	van de gemeente Terneuzen
ons kenmerk:	11119089	t.a.v. de heer M. van Doeselaar
afdeling:	Milieuhygiëne	Postbus 35
bijlage(n):	1	4530 AA TERNEUZEN
behandeld door:	Daniël Voorwerk	
doorkiesnummer:	0118-631147	
onderwerp:	Advies inzake aanvraag omgevingsvergunning Delta Netwerk Bedrijf HVS Terneuzen	

verzonden: **- 6 DEC. 2011**

Middelburg, 5 december 2011

Geachte heer Van Doeselaar,

Per e-mail van 21 november 2011 heeft u ons verzocht om advies inzake een aanvraag om omgevingsvergunning van Delta Netwerkbedrijf, voor de plaatsing van een aardingstransformator in het Hoofdverdeelstation te Terneuzen.

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het onderdeel milieu.

Aan deze brief is een bijlage toegevoegd welke dient als bijdrage aan de omgevingsvergunning voor wat betreft het onderdeel milieu. Separaat aan deze brief zal een e-mail verzonden worden met onze bijdrage in Word-format.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar.

Hoogachtend,



mevr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne

BIJLAGE 1

1. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft mede betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

De aanvraag heeft betrekking op het bijplaatsen van een ster-driepunt transformator in het 10kV gebouw van het hoogspanningsstation Terneuzen, in verband met verandering van het aardings-systeem van het 10 kV distributienetwerk.

De aanvraag is beoordeeld voor het aanpassen of veranderen van een inrichting;

- het bijplaatsen van een sterpunt-transformator in het bestaande 10kV gebouw;
- de reeds aanwezige lek-opvangcapaciteit is voldoende om lekkage van de bij te plaatsen installatie op te kunnen vangen;
- de installatie staat in pandig opgeteld, er vindt geen geluidstoename plaats.

Gezien de aard van de verandering binnen de inrichting concluderen wij dat deze wijzigingen geen milieugevolgen hebben.