

bericht op brief van:	-	Gebr. Gresnigt Holding B.V.
uw kenmerk:	-	Kreekweg 2
ons kenmerk:	RMW070/8341/Wm.07.071	4421 RV KAPELLE
afdeling:	Milieuhygiëne	
bijlage(n):	1	
behandeld door:	P.W.D. Beijgaard	
doorkiesnummer:	(0118) 631071	
onderwerp:	besluit acceptatie melding	

verzonden: Middelburg, 23 juli 2007

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding accepteren.

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De in de melding genoemde veranderingen, te weten het plaatsen van een noodstroomaggregaat binnen de inrichting aan de Kreekweg 2 te Kapelle leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

In een 20 voets zeecontainer wordt een noodstroomaggregaat geplaatst, met een capaciteit van 1000 KVA nominaal, die bij het wegvallen van netspanning elektriciteit levert aan ketelhuizen 1 en 2. De gevraagde activiteit kan gevolgen hebben voor de volgende milieucomponenten:

- bodem: het noodstroomaggregaat is voorzien van een lekbak om eventuele lekkage op te vangen. Brandstofleidingen worden volgens KIWA-keur aangesloten;
- lucht: op het moment dat het aggregaat draait, draaien de WKK's niet. De uitstoot zal daarom minder zijn;
- geluid: om het geluid van het aggregaat te dempen wordt het in een stalen zeecontainer geplaatst. Op het moment dat het aggregaat draait, draaien de WKK's niet. De totale geluidemissie gaat daardoor omlaag.

De activiteit zal geen gevolgen hebben voor de overige milieucomponenten.

Voorts leiden de onderhavige veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft de melding geen aanleiding tot het wijzigen, c.q. intrekken van vergunningvoorschriften.

Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Directie RMW
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

- uw naam;
- uw adres;
- de datum;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.


Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van de beschikking schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Met het uitvoeren van de in de melding genoemde veranderingen mag worden gestart na dagtekening van deze brief. Wij willen u er wel op wijzen dat er gedurende de ter inzage termijn bezwaren ingediend kunnen worden en voorlopige voorziening bij de Raad van State gevraagd kan worden, waardoor u wellicht zult moeten stoppen met het uitvoeren van de gemelde veranderingen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.