

bericht op brief van:	12 oktober 2007	Waterschap Zeeuwse Eilanden
uw kenmerk:	2007012370	Postbus 1000
ons kenmerk:	RMW0712450/Wm.07.099	4330 ZW Middelburg
afdeling:	Milieuhygiëne	
bijlage(n):	1	
behandeld door:	E. de Smidt	
doorkiesnummer:	0118-631986	
onderwerp:	besluit acceptatie melding voor de RWZI te Ritthem	

verzonden: Middelburg, 26 oktober 2007

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland

1. Algemeen

Op 16 oktober 2007 hebben wij uw melding zoals bedoeld in artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op een wijziging van de vigerende vergunning van 15 mei 2002 met kenmerk 025027 voor het inwerking hebben van de R.W.Z.I te Ritthem.

2. Besluit

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding accepteren.

3. Procedure en toetsingskader

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De Wet milieubeheer omschrijft in artikel 8.19 het toetsingskader voor de beslissing op de melding. Hierna wordt aangegeven hoe de melding zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die daadwerkelijk op ons besluit van invloed kunnen zijn.

4. Inhoud van de melding

Bij de afvalwaterzuivering wordt een koolstofbron als substraat toegevoegd aan het denitrificatieproces. De toevoeging van deze koolstofbron is nodig omdat het binnenkomend afvalwater te weinig biologisch afbreekbaar materiaal bevat. Met behulp van toevoeging van de koolstofbron kan aan de stikstofreductiedoelstelling worden voldaan zoals wordt voorgeschreven in de Wvo-vergunning en het Lozingenbesluit Stedelijk afvalwater. Voordat de koolstofbron wordt gedoseerd vindt eerst verwijdering van grove delen plaats door middel van een zeeftrammel. Het substraat werd reeds opgeslagen in een tijdelijke voorziening. Met deze melding wordt een definitieve ontvangstvoorziening en doseerinstallatie voor de koolstofbron geformaliseerd.

5. Overwegingen ten aanzien van de melding

5.1 Bodem

De opslagvoorziening bestaat uit een in de grond geplaatste lekdichte betonnen bak, voorzien van een pvc-caoting. De betonnenbak wordt aangelegd conform de CUR65. De aannemer voert een lekdichtheidstest in aanwezigheid van een gecertificeerde inspecteur. Na goedkeuring wordt een CUR44/PBV-verklaring afgegeven. De zeeftrammel wordt geplaatst op het dek van de betonnen bak. Bij het lossen van het substraat stromen de eventuele mors- en lekverliezen af via een gesloten verharding (vloeistofkerend) naar de terrein riolering. De doseerleidingen vanuit de betonnen bak worden dubbelwandig uitgevoerd. Gezien bovenstaande wordt het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar geacht.

5.2 Lucht

De aan te brengen voorzieningen worden gesloten uitgevoerd. Derhalve vinden geen stank en/of luchtemissies plaats.

5.3 Energie

Het energieverbruik neemt door dit proces toe omdat de zeeftrammel wordt gebruikt ter verwijdering van de grove delen alvorens de koolstofbron gedoseerd wordt. Daar staat tegenover dat deze grove delen kunnen worden verwerkt in de gistingsinstallatie. Dit leidt tot een toename in de gasproductie en daarmee een hogere opwekking van elektrische energie.

De verandering heeft geen gevolgen voor de overige milieuaspecten.

6. Conclusie

Op basis van de overwegingen concluderen wij het volgende:

- de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
- de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend en;
- de verandering geeft geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de melding voldoet aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

7. Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift richt u aan: *Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie RMW, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg*. In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op; uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt, waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700. U kunt deze informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>. Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van het besluit schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

8. Inwerkingtreding


Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien bij de Raad van State tegen dit besluit een verzoek gedaan wordt tot het treffen van een voorlopige voorziening, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

9. Slotbepaling

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

- de burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen en;
- het Waterschap Zeeuwse Eilanden.

gedeputeerde staten,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Jansen', written over a horizontal line.

mw. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.