

Zaaknummer: 105051

Vragen van het statenlid Ton Veraart (D66) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 241.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake elektriciteitsnet:

(ingekomen: 11 november 2021)

Vragen aan gedeputeerde staten		Antwoorden van gedeputeerde staten	
1.	Is GS op de hoogte van het artikel, waarin ook bij het net van Stedin wordt gesteld dat het tegen grenzen aanloopt?	1.	Nee, maar wij zijn wel bekend met de problematiek. Zie hiervoor ook de beantwoording van art 44 vragen van de CDA-fractie in oktober vorig jaar. Beantwoording artikel 44-vragen van CDA over Groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen (zeeland.nl)
2.	Waar in Zeeland zijn er tekorten op het energienet en waar zijn die te verwachten?	2.	In de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen is op dit moment sprake van congestie en in de gemeenten Hulst en Noord-Beveland zou dat in de toekomst het geval kunnen zijn. Overigens zijn dit geen problemen met de levering van elektriciteit maar ontstaat de congestie door een te groot aanbod.
3.	Welke projecten lopen vertraging op of gaan niet door vanwege de capaciteit op het elektriciteitsnet? Welke woningbouw loopt vertraging op? Er bereiken ons signalen dat op Noord-Beveland ondernemers willen uitbreiden maar dat dit niet kan vanwege de beperkingen op het elektriciteitsnet. Is GS hiermee bekend? Zo ja, kan er iets aan worden gedaan?	3.	Projecten voor zonnepanelen op daken lopen vertraging op. Problemen voor woningbouw of voor uitbreiding zijn ons niet bekend.
4.	Voor Schouwen-Duiveland en Tholen worden door Tennet nu voorbereidingen getroffen om de 50kv voorziening uit te breiden naar 150kv. Dit zal naar verwachting tot 2025 duren. Welke problemen/vertragingen levert dat op?	4.	Projecten voor zon op dak kunnen pas na 2025 aangesloten worden.
5.	In de Zeeuwse RES wordt uitgegaan van elektriciteitsbesparing om in de toekomst voldoende elektriciteit te kunnen leveren. Als er geen elektriciteitsbesparing plaatsvindt kan er niet voldoende duurzame energie worden opgewekt voor Zeeuwse inwoners/industrie. Daarnaast wordt ingezet op elektrificatie van bijvoorbeeld transport. Welke lessen leren GS van de huidige	5.	Zoals bij vraag 2 aangegeven zijn er geen leveringsproblemen maar ontstaat congestie door een te groot aanbod van elektriciteit. Een relatie tot besparing zien wij hierbij niet.

Vragen aan gedeputeerde staten	Antwoorden van gedeputeerde staten
leveringsproblemen in relatie tot de benodigde elektriciteitsbesparing in de RES?	

MIDDELBURG, 30 november 2021

Namens fractie: D66

Gedeputeerde Staten

Ton Veraart

Drs. J.M.M. Polman

A.W. Smit