Vragen Commissie Ruimte 3 september 2026

Vraag Martin Bos (FvD) over de e-mail van Stichting Gezond Water van 7 juli 2026 over Weer 100 kilo PFAS er bij in de Westerschelde – 833748, agendapunt 107

Vragen Commissie Ruimte	Antwoorden
1. Is er een schatting te maken van de kosten die gemoeid zouden zijn met het 2 maal behandelen middels reverse osmosis?	Als de RO-installatie tweemaal wordt ingezet zijn er geen extra investeringskosten. Echter, dit gaat wel ten koste van de maximale hoeveelheid aan hydraulische capaciteit die door de totale installatie kan worden gestuurd. Vanuit een efficiënte bedrijfsvoering is dit een onwenselijke situatie.