



Het Groene Woud 1 Middelburg Postadres: postbus 165 4330 AD Middelburg  
telefoon (0118) 63 17 00 fax (0118) 63 47 56

bericht op brief van: 26 november 2001 Heros Sluiskil B.V.  
uw kenmerk: nr. 413 Postbus 1  
ons kenmerk: 0111484 4540 AA SLUISKIL  
afdeling: Milieuhygiëne  
bijlage(n): 1  
behandeld door: P. Wattel  
doorkiesnummer: 0118-631773  
onderwerp: Melding Wet milieubeheer

verzonden:

Middelburg, 3 december 2001

Geachte heer, mevrouw,

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer verklaren wij dat wij uw melding accepteren.

Om deze melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De in de melding genoemde verandering betreft het plaatsen van een tweetal stoomketels ten behoeve van het verwarmen van het water in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De ketels worden geplaatst naast de effluentkelder en zijn noodzakelijk in verband met de zuiveringstechnische werking van deze installatie.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Er treden nauwelijks wijzigingen op in de milieugevolgen. De beide ketels worden in een gebouw geplaatst. De te plaatsen tank voor de opslag van brandstof wordt op een betonvloer geplaatst en betreft een dubbelwandige tank, voorzien van een KIWA-keuring. De vulleiding wordt voorzien van een lekbak, tanks zijn vloeistofdicht. De wijzigingen hebben een marginale invloed op de emissies naar de lucht door de verbrandingsgassen van de stoomketels. Ten aanzien van het aspect energie kan worden opgemerkt dat voor het gebruik van de ketels zo'n 900 m<sup>3</sup> brandstof per ketel (uitgaande van 4 maanden per jaar gebruik) benodigd is. Het plaatsen van de ketels is akoestisch niet relevant, aangezien de ketels binnen worden geplaatst. De ketels worden door het Stoomwezen gekeurd, de opslag van de brandstof vindt plaats in een KIWA gekeurde tank, zodat er geen wijziging met betrekking tot het aspect veiligheid ontstaat. Bij het proces van de ketelwaterproductie komt brine vrij, wat echter wordt toegevoegd aan het influent van de zuivering. De invloed van deze melding op het aspect verkeer is gering, gelet op het aantal verkeersbewegingen dat momenteel vergund is.

Voorts leiden genoemde veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft de melding geen aanleiding tot het wijzigen, c.q. intrekken van vergunningvoorschriften.

Met het uitvoeren van de in de melding genoemde verandering mag worden gestart na dagtekening van deze brief. De reden van deze terstond van kracht verklaring is gelegen in het feit dat de ketels, in verband met het dalen van de buitentemperatuur, zo spoedig mogelijk in gebruik genomen dienen te worden.

Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) tot en met 6 weken na de dag van verzending schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland  
Postbus 6001  
4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

- uw naam
- uw adres
- de datum
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- waarom u bezwaar maakt
- uw handtekening.


Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daarom vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van de beschikking schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten,  
namens dezen,



mr. C.J. Meijler,  
hoofd afdeling Milieuhygiëne.